

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Москва, ул. Вавилова д.68, корп.1
(место составления акта)

" 27 " сентября 2017 г.
(дата составления акта)
12-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 314

По адресу/адресам: г. Москва, ул. Тёплый Стан д.4, ул. Академика Варги д.38
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 314 от 19.09.2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГБУ культуры г. Москвы "Централизованная библиотечная система юго-западного административного округа"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1 день/1 час (27.09.17 г. с 11:00 по 12:00)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 2 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Заведующая библиотекой Мережкина О.Ю., Инженер по безопасности ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Светочев И.А. 19.09.2017г. в 16.00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: дознаватель 2 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве Груздев Владимир Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Инженер по безопасности ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Светочев Илья Александрович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

ВХОДЯЩИЙ № 23-1-29-1126/1

от 27 СЕН 2017 г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
ул. Академика Варги д.38			
1.	Отсутствуют эвакуационные выходы из помещений (№ 10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,25,29а, 34,33,35,36,37, согласно плану БТИ).	ст.89, ФЗ №123 от 22.07.2008 г.	Генеральный директор ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» В.К. Таланов Инженер по безопасности ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Светочев И.А.
2.	Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м, из помещений № 2, 7, 40а, согласно плану БТИ.	ст.89, ФЗ №123 от 22.07.2008 г., п. 6.1.11 СП 1.13130.2009.	Генеральный директор ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» В.К. Таланов Инженер по безопасности ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Светочев И.А.
3.	Высота эвакуационных выходов менее 1,9 м, из помещений № 2, 7, согласно плану БТИ.	ст.89, ФЗ №123 от 22.07.2008 г., п. 4.2.5 СП 1.13130.2009.	Генеральный директор ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» В.К. Таланов Инженер по безопасности ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Светочев И.А.
ул. Тёплый Стан д.4			
4.	Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м из помещений № 24, 7, согласно плану БТИ.	ст.89, ФЗ №123, п. 6.1.11, СП 1.13130.2009.	Генеральный директор ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» В.К. Таланов Инженер по безопасности ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Светочев И.А.
5.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 м. из коридора № 13 согласно плану БТИ.	ст.89, ФЗ №123 от 22.07.2008 г., п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	Генеральный директор ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» В.К. Таланов Инженер по безопасности ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Светочев И.А.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): *Инженер по безопасности ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Светочев И.А.*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководитель, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” сентября 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)