

ПРОТОКОЛ № 369
об административном правонарушении

12 октября 2017 г.

г. Москва, ул. Вавилова д.68 корп.1.

Я, государственный инспектор района Теплый Стан ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору – ст. инженер 2 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Изосимов Виталий Иванович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица вынесшего определение)

руководствуясь ст.

23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что

должностное лицо

(ненужное зачеркнуть)

1. Фамилия, имя, отчество	Мережкина Ольга Юрьевна
2. Дата и место рождения	22.12.1985г, с. Гвардейское, Саратовской обл.
3. Адрес места жительства, тел.	Саратовская обл, Золотое Калинина д.77, кв.10 тел. 8-925-841-13-69
4. Место работы (учебы)	ГБУК «ЦБС ЮЗАО»
5. Занимаемая должность	Заведующая библиотекой №169
6. Заработная плата (иной заработок)	25.000 руб.
7. Документ, удостоверяющий личность	Паспорт 6305№800158 выдан ОВД г. Красноармейска и Красноармейского р-на, Саратовской обл. 19.01.2006г.
8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда	со слов нет

12 октября 2017 года в 12 часов 00 минут установлено, что Мережкина О.Ю., в помещении ГБУК «ЦБС ЮЗАО» по адресу: г. Москва, Ленинский проспект д.127, в 00 часов 01 минуту 02 августа 2017 года не выполнил (а) в установленный срок предписание от «02» сентября 2016 г № 374/1/1-09 органа, осуществляющего государственный пожарный надзор на объекте, а именно:

Противопожарный водопровод находится в не работоспособном состоянии	- п.55 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390.
Допускается сужение пути эвакуации (главный вход)	- п.24 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390.
Допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими проводами и кабелями в одном лотке.	ФЗ-123 ст.4, 6, СП 5.13130.2009п. 13.15.14, СП 6.13130.2013 п 4.14.
Коридор административно части не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции	ФЗ-123 ст.4, 6, СП 7.13130.2013 п. 7.2
Марка проводов автоматической пожарной сигнализации используются не в соответствии с ГОСТ	- п. 61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390 ГОСТ 53315-2009 табл.2

за что предусмотрена административная ответственность по ст.

19.5 ч.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Должностному лицу: Мережкиной О.Ю.

(фамилия, инициалы)


разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст.

25.1, 24.3 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, ст.51 Конституции РФ

(указываются статьи и законодательный акт)

подпись

Административное дело будет рассматриваться в судебном участке №55 мировых судей района Теплый Стан города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Генерала Тюленева, д. 31, к.1, тел.424-25-29. Предупрежден (а), что в случае моей неявки и не поступления от меня ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в одностороннем порядке в мое отсутствие.


подпись

Свидетелям: 1. _____ проживающий (ая) по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

2. _____ проживающий (ая) по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст.
17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

согласно


_____ (подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

К протоколу прилагается:

1. _____
2. _____
(перечень прилагаемых документов и вещей)


С протоколом ознакомлен

 _____ Мережкина О.Ю. _____ Изосимов В.И.
подпись лица, в (Ф.И.О.) (подпись лица (Ф.И.О.)
отношении которого (составившего
составлен протокол протокол

От подписи отказался
(зачеркнуть в случае подписания протокола)

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Копию протокола получил «12» октября 2017 г. _____ Мережкина О.Ю.
(Ф.И.О.)


подпись лица, в
отношении
которого составлен
протокол

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

119261 г. Москва, ул. Вавилова д.68 тел. 8(495) 134-33-73

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

119261 г. Москва, ул. Вавилова д.68 тел. 8(495) 134-33-73

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 332/1/1-05

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

ГБУК «Централизованная библиотечная система ЮЗАО»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора района Теплый Стан ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору от «02» октября 2017 г. № 332, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «12» октября 2017 г. по 12 ч. 00 мин. «12» октября 2017 г. проведена проверка инспектором по пожарному надзору района Теплый Стан ЮЗАО г. Москвы ст. инженером 2 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве капитаном внутренней службы Изосимовым Виталием Ивановичем здания и помещений ГБУК «ЦБС ЮЗАО» адресу: г. Москва, ул. Ленинский проспект, дом 127

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующая библиотекой № 169 Мережкина Ольга Юрьевна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Противопожарный водопровод находится в не работоспособном состоянии	- п.55 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390.	01.08.18г.	
2.	Допускается сужение пути эвакуации (главный вход)	- п.24 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390.	01.08.18г.	
3.	Допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими проводами и кабелями в одном лотке.	ФЗ-123 ст.4, 6, СП 5.13130.2009п. 13.15.14, СП 6.13130.2013 п 4.14.	01.08.18г.	
4.	Коридор административно части не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции	ФЗ-123 ст.4, 6, СП 7.13130.2013 п. 7.2	01.08.18г.	
5.	Марка проводов автоматической пожарной сигнализации используются не в соответствии с ГОСТ	- п. 61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390 ГОСТ 53315-2009 табл.2	01.08.18г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инженер 2 РОНПР Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Изосимов В.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«12» октября 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

Ген. директор ГБУК «ЦБС ЮЗАО» Таланов Вадим Константинович
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«12» октября 2017 г.