

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

119261 г. Москва, ул. Вавилова д.68, корп. 1, тел. 8(495) 134-33-73

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона,
электронный адрес)

2 региональный отдел надзорной деятельности и
профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

119261 г. Москва, ул. Вавилова, д.68, корп.1 тел. 8(499) 132-72-03

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 314/1/1-5

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**ГБУК г. Москвы «Централизованная библиотечная система юго-западного
административного округа»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
района Теплый Стан ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору от «19» сентября 2017 г. № 314,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
период с 11 ч. 00 мин. «27» сентября 2017 г. по 12 ч. 00 мин., «27» сентября 2017 г. проведена
проверка инспектором по пожарному надзору района Теплый Стан ЮЗАО г. Москвы
дознавателем 2 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве
капитаном внутренней службы Груздевым Владимиром Евгеньевичем здания и помещений
ГБУК г. Москвы «Централизованная библиотечная система юго-западного
административного округа» по адресу: г. Москва, ул. Теплый Стан д.4, ул. Академика Варги
д.38.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Инженер по безопасности ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Светочевым Ильей
Александровичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предп исани я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка(под пись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
ул. Академика Варги д.38				
1.	Отсутствуют эвакуационные выходы из помещений (№ 10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,25,29а, 34,33,35,36,37, согласно плану БТИ).	ст.89, ФЗ №123 от 22.07.2008 г.	01.05.2018	
2.	Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м, из помещений № 2, 7, 40а, согласно плану БТИ.	ст.89, ФЗ №123 от 22.07.2008 г., п. 6.1.11 СП 1.13130.2009.	01.05.2018	
3.	Высота эвакуационных выходов менее 1,9 м, из помещений № 2, 7,	ст.89, ФЗ №123 от 22.07.2008 г., п. 4.2.5 СП	01.05.2018	

		1.13130.2009.		
ул. Тёплый Стан д.4				
4.	Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м из помещений № 24, 7, согласно плану БТИ.	ст.89, ФЗ №123, п. 6.1.11, СП 1.13130.2009.	01.05.2018	
5.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 м. из коридора № 13 согласно плану БТИ.	ст.89, ФЗ №123 от 22.07.2008 г., п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	01.05.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

дознаватель 2 РОНПР Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Груздев В.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«27» сентября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Генеральный директор ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» В.К. Таланов

(подпись)

«27» сентября 2017 г.

(должность, фамилия, инициалы)

